



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КУЛА
ОПШТИНСКА УПРАВА

КЛ. КО10

К О Н Т Р О Л Н А Л И С Т А К О 1 0
ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

Опште информације

Одељење за инспекцијске послове и заштиту животне средине

Комунална инспекција

Поступајући инспектор:

Укључени инспектор:

Датум инспекцијског надзора:

Врста инспекцијског надзора

- Редовни
- Ванредни
- Контролни
- Допунски

Инспекцијски надзор према облику:

- Теренски
- Канцеларијски

Налог за инспекцијски надзор:

- Да
- Не

Правни основ : Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/11; Одлука о обављању комуналних делатности („Сл.лист општине Кула“ бр. 19/14)

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ

Правно/физичко лице, предузетник

Подаци о контролисаном субјекту

Назив/име и презиме субјекта:

Адреса (улица и број)

Место:

Град/Општина:

Поштански број:

Телефон/Факс:

E-mail:

Интернет адреса:

ПИБ:

Матични број:

Бр. личне карте (за физичка лица):

Пословни простор	
Локација пословног простора у ком је вршен инспекцијски надзор	
Адреса (улица и број):	
Место:	
Град/Општина:	
Телефон/Факс:	
Поштански број:	

ОДРЖАВАЊЕ УНУТРАШЊЕГ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ		
1.	За објекат чији је унутрашњи водовод (водови и уређаји код потрошача до мерног инструмента) прикључен на мрежу јавног водовода постоји одобрење за градњу/постављање	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
2.	Корисник унутрашњег водовода је омогућио читавање водомера	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
3.	Корисник одржава шахт водомера тако да увек буде чисто и приступачно за читавање и интервенције	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0) <input type="checkbox"/> Делимично (1)
	Напомена:	
4.	Шахта водомера има прописане димензије (1м x 1м x 1м) и поклопац од левеног гвожђа или челичног лима пречника мин. 0.60м.	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
5.	Корисник не користи вентил на улазној страни водомера	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
6.	Корисник није неовлашћено вршио постављање/замену водомера	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)

	Напомена:	
7.	Унутрашња канализација објекта (кућна и индустријска) има свој посебан прикључак и ревизионо окно (шахта)	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
8.	Након прикључења унутрашње канализације на јавну канализациону мрежу септичка јама је испражњена, дезинфикована и затворена.	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
9.	Корисник не испушта отпадне воде у јавну атмосферску канализацију	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
10.	Корисник одржава у функционалном стању део атмосферског канала као и пропуст испод колског прелаза испред сопственог објекта	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
11.	Корисник комуналне услуге не омета друге кориснике	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
12.	Корисник комуналне услуге не угрожава животну средину	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
13.	Корисник не користи комуналну услугу ненаменски у периоду снабдевања уз ограничење потрошње	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	
14.	Корисник не угрожава објекте и опрему која служи за испоруку комуналне услуге	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
	Напомена:	

15.	Надзирани субјекат је комуналном инспектору омогућио неометено вршење послова, приступа објекту и ставио на увид сва потребна документа	<input type="checkbox"/> Да (2) <input type="checkbox"/> Не (0)
Напомена:		

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА

Укупан могући број бодова	30
УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА	

Степен Ризика	Незнатан	Низак	Средњи	Висок	Критичан
Број бодова	27-30	23-26	19-22	15-18	≤ 14

Степен ризика у односу на остварен број бодова	незнатан	<input type="checkbox"/>
	низак	<input type="checkbox"/>
	средњи	<input type="checkbox"/>
	висок	<input type="checkbox"/>
	критичан	<input type="checkbox"/>

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ

М.П.

ИНСПЕКТОР
